181512342040

正本

[redacted]

委托单位　　青岛董家口中法水务有限公司

检测类别　　委托检测


报告日期　　2023 年 04 月 18 日

[redacted]

注　意　事　项

1.本报告无检验检测专用章及骑缝章无效。

2.本报告无编制、审核、签发人签字无效



通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区青龙河路58号D栋A1区

邮政编码：266426

联系电话：0532-87075277

一、基本信息

受检单位	青岛董家口中法水务有限公司	详细地址	山东省青岛董家口
联系人	张部勇	联系电话	13792493086
采样日期	[redacted]	检测日期	[redacted]

样品状态描述 污水：玻璃瓶、聚乙烯瓶，采样状态：透明无色无味。

	名称	编号	型号
仪器设备	电子天平	ZB055	CP114
	电感耦合等离子体质谱仪	ZB137-01	EXPEC 7000

备注：无。

二、监测方案

（一）污水

编号	监测点位	监测项目	监测频次
1#	金能排水口	五日生化需氧量、全盐量、铜、锌	监测 1 天，一天 1 次

三、污水

（二）监测技术规范、依据及参数

分析项目	分析方法	方法依据	检出限
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L
全盐量	重量法	HJ/T 51-1999	5mg/L
铜	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.08μg/L
锌	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.67μg/L

采样点位	采样日期	采样时间	水温（℃）	流量（m^3/d）
1#金能排水口	2023.04.07	11:30	25.2	1800
[redacted]				

(二)监测结果

采样点位	采样日期	采样时间	样品编号	监测项目			
				五日生化需氧量 mg/L	全盐量 mg/L	铜 μg/L	锌 μg/L
排水口	2023.04.[illegible]	11:30	230101T02-02WS111	4.6	824	0.30	3.68
结论			不予判定				

编制人：[illegible]

审核人：[illegible]

[illegible]：2023.04.18

—— 本报告结束 ——